Cavo con neutro concentrico, bassa tensione (B.T.) a specifiche ENEL.



Descrizione Prodotto

Cavo 1x6+6C.
Conformi alle spicifiche ENEL.

Accessori a richiesta:
A - Calotta Termorestringente (Vedi Tab. Caps).
B - Terminale Termorestringente a 2 vie (Vedi Tab. EB).
D - Guaina Termorestringente (Vedi Tab. EC2).







Descrizione Prodotto

Cavo 3 fasi con neutro concentrico.
Conformi alle spicifiche ENEL.

Accessori a richiesta:
A - Calotta Termorestringente (Vedi Tab. Caps)..
C - Terminale Termorestringente a 4 vie (Vedi Tab. EB).
D - Guaina Termorestringente (Vedi Tab. EC2).

Tabella dimensioni

Codice Articolo	Sezione Cavo	Sezione Neutro Conc.	Materiale Cavo	Matricola ENEL	Tabella ENEL	Bobina (m)
CA/C16	1 x 6	*6*	*Rame*	330112	DC 4121	**500**
CA/C36	3 x 6	*6*	*Rame*	330512	DC 4122	**500**
CA/C316	3 x 16	*16*	*Rame*	330513	DC 4122	**0**
CA/C325	3 x 25	*25*	*Rame*	330514	DC 4122	**0**
CA/C350	3 x 50	*25*	*Rame*	330515	DC 4122	**0**
CA/C395	3 x 95	*50*	*Rame*	330516	DC 4122	**0**
CA/C315	3 x 150	*95*	*Rame*	330517	DC 4122	**0**

Il materiale deve essere custodito nelle confezioni originali e deve essere protetto da polvere, calore, umidità, esposizione diretta ai raggi solari, agenti atmosferici e vapori.
ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche a dimensioni e caratteristiche tecniche.

ETE snc - Via P.Brighi, 150 - 47023 Cesena (FC) - Italy - Tel. +39 0547 347318 - Fax 347393 - e-mail:info@etesnc.com